

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ПО ЗИФ ЗАО КГК



Бородей Г.

«18» апреля 2024 года

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
на проведение инспекции внутреннего состояния трех печей  
ЗИФ рудника «Кумтор»

№ пп	Основные требования	Основные данные и требования
1	Место расположения объекта	Иссык-Кульская обл., Джети-Огузский район, ЗИФ рудника Кумтор.
2	Заказчик проекта	ЗАО «Кумтор Голд Компани».
3	Подрядчик	Определяется Заказчиком.
4	Особые требования выполнения работ	-Провести инспекции внутреннего состояния трех печей (Печь №2 и сдвоенная печь №3,4) на участке сжигания угольной мелочи ЗИФ. -Исполнитель должен предоставить список требуемых инструментов. В случае отсутствия необходимых инструментов у Заказчика Исполнитель предоставляет свои инструменты. -Исполнитель должен предоставить график выполнения работ. -Настоящее ТЗ может быть уточнено, изменено и доработано с учетом предложений Заказчика.
5	Основные данные	-На участке сжигания угольной мелочи установлены печь №2 и сдвоенная печь №3,4. -3 рудотермические печи из шамотного кирпича, предназначены для сжигания угольной мелочи, спека и обезвреживания отходов методом сжигания при температуре от 100 до 1200 градусов. Габаритные размеры 2460х3060х1210 мм. Номинальная мощность 7.5Квт. Часовая производительность сжигания угольной мелочи 50–60 кг/час.
6	Требования:	-Исполнитель должен предоставить опытных, компетентных и добросовестных специалистов, имеющих опыт проведения аналогичных работ. -Обеспечение работников СИЗ за счет Исполнителя (каска, защитные очки, ботинки со стальным носком и высоким голенищем для защиты голеностопного сустава, перчатки, комбинезоны). -Транспортировка работников Исполнителя из Бишкека до места выполнения работ и обратно осуществляется силами и за счет Заказчика. -Все рабочие вопросы должны согласовываться с отделом ТО ЗИФ и ПО ЗИФ. -Приемка выполненной работы будет осуществляться отделом ПО ЗИФ.
7	Документация, предоставляемая заказчиком	-По запросу Исполнителя